

nr referencyjny: **IS.L.DZ.4278/2018**

Dębica, dnia 6 sierpnia 2018 r.

Zapytania nr 1 wraz z wyjaśnieniami

Zamawiający „Wodociągi Dębickie” Sp. z o. o. ul. Kosynierów Raclawickich 35, 39-200 Dębica działając zgodnie z § 11ust. 3 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w „Wodociągach Dębickich” Sp. z o.o. dla zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Uchwała nr 29/2018 Zarządu Spółki Wodociągów Dębickich Sp. z o. o. z dnia 24.07.018 r.), informuje, że od Wykonawcy wpłynęło zapytanie dotyczące postępowania pn. **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompowniami ścieków w ul. Sportowa, Słoneczna, Łukasiewicza, Energetyczna i Graniczna w Dębicy”**

Treść zapytania wraz z wyjaśnieniami poniżej:

WYKONAWCA A

Pytanie nr 1: Czy zamawiający uzna za równoważne studzienki z tworzywa sztucznego średnicy DN1000 jako równoważne do studzienek betonowych. Studzienki z tworzywa charakteryzują się odpornością na agresywne środowisko, są łatwiejsze w montażu i zapewniają całkowitą szczelność więc nadają się lepiej do stosowania w systemach kanalizacyjnych niż studzienki betonowe.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza studzienki z tworzywa sztucznego średnicy DN1000 jako równoważne do studzienek betonowych. Należy zastosować studnie betonowe z betonu wodoszczelnego, łączone na uszczelki, kineta prefabrykowana, przejścia szczelne.

PROKURENT

Agnieszka Jamróz

SPECIALISTA
ds. Inicjatywy Strategicznych
Lucyna Grych-Kusek


sp. z o.o.
WODOCIĄGI DĘBICKIE

Wodociągi Dębickie sp. z o.o.
39 - 200 Dębica, ul. Kosynierów Raclawickich 35
tel. /+48/ 14-670 51 71, /+48/ 14-676 00 83; fax /+48/ 14-677 94 27
Nr KRS : 0000044893 - Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy : 43.748.000 PLN REGON : 850489543; NIP : 872-000-42-72
www.wodociagi.debickie.pl; e-mail: poczta@wodociagi.debickie.pl