0	1	2	3	4



LT15
Sonda radarowa ≥IP67
Wyjście: 4..20mA
zasilanie 24VDC z pętli prądowej
zakres 0..15m

zadanie 1 | Obiekt



LI15
Lokalny wskaźnik cyfrowy
zasilany z pętli 4..20mA

LX15.2
Ochronnik przeciwprzepięciowy
do linii dwuprzewodowej
4..20mA, 24VDC
obudowa do zabudowy na szynę

zadanie 1 | SV11



LX15.1
Zasilacz 24VDC z separacją
galwaniczną
zasilanie: 230VAC

zadanie 11 | Szafa SZS1 Dyżurka

DI – wejście dyskretne
DO – wyjście dyskretne
AI – wejście analogowe
AO – wyjście analogowe

	Nazwisko	Data/Podpis
Projektował	Tomasz Więcek spec. instalacyjna MAP/0177/PWOE/07	07.2016
Sprawdził	Artur Gawełczyk spec. instalacyjna MAP/0039/PWOE/11	07.2016

PROWODKAN

TEMAT: Rozbudowa istniejącego obiektu budowlanego Stacji Uzdatniania Wody w Dębicy wraz z instalacjami technologicznymi i elektrycznymi dla inwestycji celu publicznego pod nazwą: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Dębicy przy ul. Kwiatkowskiego na dz. nr 123 obr. 0005–Dębica

Schemat układu pomiaru poziomu LIS15
Stara studnia zbiorcza

Nr proj. 12/2016

3.10

Arkusz 1/1